

一般廃棄物最終処分場

維持管理計画書

羽幌町外 2 町村衛生施設組合

## 1. 最終処分場の概要

(1)名称 一般廃棄物最終処分場

(2)所在地 苫前郡羽幌町字築別 815 番地

(3)施設概要

①埋立地概要	埋立地面積	13,100 m <sup>2</sup>
	埋立容量	72,000 m <sup>3</sup>
	埋立構造	セル方式による準好気性埋立
②浸出水処理施設	処理能力	50 m <sup>3</sup> /日
	処理方式	浸出水：流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理 ＋凝集沈殿＋砂ろ過＋消毒 汚泥：重力濃縮＋貯留＋脱水処理
処理水質	PH	5.8～8.6 以下
	BOD	20mg/ℓ以下
	SS	10 mg/ℓ以下
	大腸菌群数	3,000 個/cm <sup>3</sup> 以下
	D X N類	10pg-TEQ/ℓ以下
		その他項目は基準省令で定める基準値以下

## 2. 維持管理上の基準

最終処分場の維持管理については、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に定められている事項を遵守する。

## 3. 最終処分場の維持管理計画

(1)埋立管理

①搬入管理

- ・計量器による搬入量（埋立量）の把握をする。
- ・埋立不適物のチェックを行う。

②埋立作業管理

- ・ごみの飛散防止、臭気の発生防止、衛生害虫の発生防止等のため、覆土を速やかに行う。

(2)主要施設の管理

①雨水集排水設備

- ・雨水排水路の点検、清掃（土砂等堆積物の除去）。

②浸出水処理施設

- ・週次点検、薬品補給及び定期的な機能点検及び維持補修。

(3)水質検査

流入水及び処理水、周縁地下水の水質検査を定期的実施。

(4)維持管理記録

主な記録事項を以下に示す。

- ①埋立ごみの種類及び数量。
- ②浸出水の流入及び放流量。
- ③薬品及び灯油の受入量及び使用量。